

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU **2022** W PUBLICZNEJ SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KRAPKOWICACH

Lp.	Kontrolujący	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Firma U-H Polenit	31.01.2022	Wykonanie usługi konserwacji warsztatowej sprzętu p.poż. Gaśnice zostały poddane czynnościom konserwacyjno-rewizyjnej	Protokół	Zgodnie z obowiązującymi przepisami normami i zaleceniami podręcznego sprzętu gaśniczego	Wymieniono urządzenia gaśnicze GpP 6x ABC -19 szt GWF 3x ABF – 1 szt UGŚ x2 BC – 3 szt
2.	Firma U-H Polenit	31.01.2022	Badania sprawności technicznej instalacji hydrantowej	Protokół	Badana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa na terenie PSSP nr 5 spełnia wymagania w zakresie wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego	
3.	PSSE w Krapkowicach	04.02.2022	Kontrola wypoczynku zimowego	Protokół	Brak uwag	
4.	PPHU MOTTA	04.03.2022	Deratyzacja okresowa wiosenna	Protokół	Brak uwag – karty ostrzegawcze w miejscach wyłożenia trutki	
5.	IBS Budownictwo Nr ewid.SLK/IS/1037/03	17.05.2022	Kontrola stanu technicznego budynku szkoły-Wiosna 2022	Protokół	Ogólny stan budynku - zadowolający	
6.	PPHU Installtech	19.11.2021	Kontrola pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku szkoły i salki zapasniczej	Protokół	Instalacja nadaje się do eksploatacji	
7.	IBS Budownictwo Nr ewid.SLK/IS/1037/03	17.05.2022	Kontrola stanu technicznego boisk	Protokół	Brak zaleceń	
8.	IBS Budownictwo Nr ewid.SLK/IS/1037/03	17.05.2022	Kontrola stanu technicznego budynku salki zapasniczej	Protokół	Ogólny stan budynku - średni	
9.	IBS Budownictwo Nr ewid.SLK/IS/1037/03	17.05.2022	Kontrola stanu technicznego placu zabaw	Protokół	Ogólny stan placu zabaw - zadowolający	
10.	PSSE w Krapkowicach	08.07.2022	Kontrola wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	Protokół	Nie stwierdzono nieprawidłowości	
11.	PSSE w Krapkowicach	15.07.2022	Kontrola stanu przygotowania placówki do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023	Protokół	Bez uwag	
12.	Naczelnik Wydziału Oświaty, Inspektor BHP	26.08.2022	Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023	Protokół	Brak uwag	

13.	PSSE w Krapkowicach	06.10.2022	Postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem choroby zawodowej	Protokół	Brak uwag	
14.	IBS Budownictwo Nr ewid.SLK/IS/1037/03	04.11.2022	Kontrola stanu technicznego budynku szkoły- Jesień 2022	Protokół	Ogólny stan budynku - zadowalający	
15.	Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UMiG Krapkowice, Inspektor ds. organizacyjnych i ekonom.oświaty.	14.11.2022	Kontrola dotycząca prawidłowości danych wykazanych w sprawozdaniu SIO na dzień 30.09.2022r.	Protokół	Bez uwag	
16.	KP PSP w Krapkowicach	05.12.2022	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych pod kątem wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w 2023 roku	Protokół	Nieprawidłowości usunięto podczas kontroli	
17.	PSSE w Krapkowicach	15.12.2022	Ocena realizacji programu „Trzymaj formę” i „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2021/2022	Protokół	Nie stwierdzono nieprawidłowości	